

## 黄梅县人民医院“一院两区”南区暨传染病大楼项目一期

### 竣工环境保护验收意见修改清单

序号	验收意见	修改情况
1	核实事故应急池、预消毒池位置、容积及配套管网，分析事故废水和预消毒废水进入污水处理站及容纳的可行性；核实外排废水排放去向，确保不污染外环境。	已核实事故应急池、预消毒池位置、容积及配套管网，见附图7；分析了事故废水和预消毒废水进入污水处理站及容纳的可行性；见报告P37页；核对了外排废水排放去向，确保不污染外环境，见附件16。
2	核实医疗废物、污泥和实验室废液产生量，完善收集、贮存、转运过程的环境管理要求，补充污泥和实验废液处置支撑材料。	医疗废物转移联单见附件5、实验室废液产生量见附件13，污泥自运营以来，暂未产出污泥；已完善收集、贮存、转运过程的环境管理要求，见P37页；补充了污泥和实验废液处置支撑材料见附件9。
3	完善废水在线监测设备建设及验收情况，补充近期在线监测设备比对监测报告。	已完善废水在线监测设备建设及验收情况，备案表见附件10；已补充近期在线监测设备比对监测报告，见附件12。
4	完善本项目突发环境事件风险防范措施落实情况，按照相关技术规范和管理要求，加强环境风险防范措施和应急演练，提高风险应对处置能力。	完善了项目突发环境事件风险防范措施落实情况，见P36-37页；按照相关技术规范和管理要求，加强环境风险防范措施和应急演练，提高风险应对处置能力。医院逐步完善风险防范措施和应急演练。
5	完善医院平面布置图（标识事故应急池、预消毒池、雨水排口）、雨污管网图（废水管线走向及收集）、排污许可证、应急预案备案表、主要污染物排污权交易手续、验收监测期间医院正常营运工况证明（包括门诊量、急诊量、医务人员数量、	完善了医院平面布置图（标识事故应急池、预消毒池、雨水排口）、雨污管网图（废水管线走向及收集）见附图5、附图7、排

	住院床位数，以及环保设施运行的负荷，消毒剂的消耗量等）等附图附件。	污许可证见附件11、应急预案备案表见附件14、主要污染物排污权交易手续见附件15、验收监测期间医院正常营运工况证明（包括门诊量、急诊量、医务人员数量、住院床位数，以及环保设施运行的负荷，见附件3；消毒剂的消耗量见附件13
--	-----------------------------------	--

**黄梅县人民医院“一院两区”南区暨传染病  
大楼项目一期竣工环境保护验收与会人员名单**

时间：2024年8月27日

序号	成员	姓名	职务	单位	电话
1	组长	叶环刚	副院长	黄梅县人民医院	13307256098
2	专家	高子平	高工	湖北省生态环境监测中心	18986556748
3	专家	王敏	工程师	黄梅县环境监测站	18162863189
4	组员	何念	经理	湖北中建冷链集团有限公司	1847799998
5	组员	邹刚	工程师	湖北中建冷链集团有限公司	18672330271
6	组员	孙以奇	总务	黄梅县人民医院	18772391569
7	组员	孙平风	总务	黄梅县人民医院	18872715202
8	组员	曹静	助理	湖北中	(800)256589
9	组员				
10	组员				
11	组员				
12	组员				
13	组员				
14	组员				
15	组员				